

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมปั้มและปั้มสูบน้ำ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)

### ๑. ความเป็นมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑๕๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน จ้างซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมปั้มและปั้มสูบน้ำ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงขอกำหนดร่างขอบเขตงาน เพื่อดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบตู้ควบคุมปั้มและปั้มสูบน้ำ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) สามารถใช้งานได้ตามปกติ

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น

๓.๒ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๔ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๖ ไม่เป็นบุคคลถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องใช้พัสดุครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

จ้างซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมปั้มและปั้มสูบน้ำ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	แม่เหล็กคอนแทคเตอร์ ๓๘๐-๔๑๕V. Coil ๒๒๐V. Model.ST-๒๑/๒๕ พร้อมโอเวอร์โวลติลิตี้ ๓ph ๓๘๐V. Coil ๒๒๐V. Model.JR๒๘-๒๕	๑ ชุด	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐
๒	แลทชิ่งรีเลย์ (latching Relay) สลับการทำงานมอเตอร์ ปั้มน้ำ Model.G๔Q-๒๑๒๕ AC - coil ๒๒๐V.	๑ ตัว	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐

/ลำดับ...

ลำดับ	รายการสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๓	Pilot lamp ๒๒๐V.	๒ หลอด	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๔	ซ่อมมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๑.๕KW ๒ hp. ๓๘๐V PEDROLLO - เปลี่ยนขดลวดตัวนำชนิดทองแดง ของสเตเตอร์ - อบฉนวนวานิช ขดขดลวดสเตเตอร์ - เปลี่ยนชุดแปรง - ทำความสะอาดส่วนประกอบโรเตอร์ และ หล่อลื่นจารบี	๒ ตัว	๔,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๕	ค่าดำเนินการตรวจเช็ค เปลี่ยนอุปกรณ์ ควบคุมระบบ ปั้มน้ำ และเปลี่ยนมอเตอร์ปั้มน้ำ พร้อมทั้งทดสอบ ระบบ	๑ งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
(-สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			ราคารวมทั้งสิ้น	๒๗,๘๐๐.๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๘๐๐.- บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

๗.๑ โดยขออนุมัติเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หน้า ๒๑๙-๒๒๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕๐๐,๐๐๐ บาท) รวมเบิกจ่ายครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๘๐๐.- บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๗.๒ วงเงินงบประมาณ ๒๗,๘๐๐.- บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

**๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน**


ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งาน ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งาน


/๙. อัตราค่าปรับ...


๙. อัตราค่าปรับ

โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวอุทัยวรรณ สำราญสม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ พ.อ.อ. .....กรรมการ  
(จักรกฤษณ์ กางกรณ์)  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวณัฐพิชา ทองแสน)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รองนายกองค์การฯ.....  
ผู้ติดต่อการฯ.....  
กองปลัดองค์การฯ.....  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ.....  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.....  
เจ้าหน้าที่.....